

Mesačný protokol za 3,2018

	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit	49,1	1 221,4	247,2	590,5				
I (%)	0	0	0	0				
<b>Mesačný priemer</b>	<b>10,9</b>	<b>757,9</b>	<b>13,4</b>	<b>391,4</b>				
N 48h > 1.1 EL	0	0	0	0				
% 48h < 1.1 EL	100,0	100,0	100,0	100,0				
<b>Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov</b>	<b>splnené</b>	<b>splnené</b>	<b>splnené</b>	<b>splnené</b>				
N platných HPH	740	741	741	741				
N / % HPH F	2 / 0,3	1 / 0,1	1 / 0,1	1 / 0,1				
N / % HPH E	4 / 0,5	5 / 0,7	5 / 0,7	8 / 1,1				
N / % PDH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	10,8	755,4	13,4	390,2				
Množstvo ZL [kg]< EL	1 046	67 603	1 264	34 661				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	148 164	148 164	148 164	148 164				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0				
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL.	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0				

Dátum	Bez	stav	Nabeh	zast.	ZmQ	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
-	'''	N	Z	Q		mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	21,3	318,7	34,1	339,3	47,6	1 006,2	250,0	553,0
02.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	540,4	22,0	338,6	48,8	1 124,7	250,0	575,5
03.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	21,2	456,6	18,6	325,5	49,9	1 251,8	249,7	599,2
04.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	23,2	484,5	27,5	335,0	49,8	1 248,4	249,2	598,0
05.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	22,5	554,5	12,3	369,5	49,9	1 250,8	249,6	598,9
06.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	16,8	529,6	20,6	370,3	48,4	1 210,7	244,1	584,7
07.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	7,4	577,9	15,3	364,8	49,3	1 236,6	247,6	593,8
08.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	7,6	553,6	13,1	374,9	49,0	1 226,0	246,2	590,1
09.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	7,7	530,7	10,6	395,5	49,3	1 235,1	247,4	593,3
10.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	7,8	602,4	13,2	403,6	48,8	1 221,2	245,5	588,4
11.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	7,6	622,1	12,6	342,8	47,5	1 187,8	241,0	576,6
12.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	7,5	705,4	15,2	328,8	47,6	1 191,0	241,4	577,7
13.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,2	777,5	15,7	366,0	47,9	1 198,3	242,4	580,3
14.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	7,9	967,8	14,5	381,4	49,4	1 236,7	247,6	593,9
15.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,1	695,5	15,3	373,6	49,4	1 237,7	247,8	594,2
16.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,4	524,4	9,2	411,8	48,8	1 221,1	245,5	588,4
17.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,7	573,9	9,1	427,5	48,8	1 221,7	245,6	588,6
18.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,7	782,5	9,6	404,6	49,8	1 248,6	249,3	598,1
19.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,7	857,9	10,4	436,8	49,7	1 244,9	248,8	596,8
20.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,6	905,3	8,5	423,5	49,5	1 240,5	248,2	595,2
21.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,5	889,3	8,3	413,4	49,9	1 250,3	249,5	598,7
22.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,2	911,5	7,8	380,6	49,5	1 240,1	248,1	595,1
23.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,8	835,8	10,7	419,8	49,5	1 239,7	248,1	594,9
24.03.18	0,0	23,0	0,0	1,0	0,0	8,3	870,0	17,4	391,8	49,2	1 232,0	247,0	592,2
25.03.18	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	9,3	1 028,7	11,6	481,2	49,8	1 247,4	249,1	597,7
26.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,9	1 047,1	8,6	477,1	49,7	1 247,3	249,1	597,6
27.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1 050,0	11,7	412,3	49,4	1 238,6	247,9	594,5
28.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,3	1 097,3	8,5	386,6	49,2	1 232,6	247,1	592,4
29.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1 168,7	8,4	416,9	49,4	1 238,8	247,9	594,6
30.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,5	1 052,2	7,7	409,5	48,8	1 222,0	245,6	588,7
31.03.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	9,1	982,1	7,5	430,1	49,3	1 236,0	247,6	593,6
Suma	0,0	742,0	0,0	1,0	0,0	10,9	757,9	13,4	391,4	49,1	1 221,4	247,2	590,5
Mes priemer						10,9	757,9	13,4	391,4	49,1	1 221,4	247,2	590,5

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
<b>G</b>	<b>PDH &gt; EL</b>

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie