

Mesačný protokol za 7,2018

	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit	39,9	199,7	249,7	399,7				
l (%)	0	0	0	0				
Mesačný priemer	10,0	5,4	78,0	313,9				
N 48h > 1.1 EL	0	0		0				
% 48h < 1.1 EL	100,0	100,0		100,0				
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené				
N platných HPH	695	695	695	695				
N / % HPH F	1 / 0,1	1 / 0,1	1 / 0,1	1 / 0,1				
N / % HPH E	0 / 0,0	1 / 0,1	1 / 0,1	1 / 0,1				
N / % PDH F	1 / 3,2	1 / 3,2	1 / 3,2	1 / 3,2				
c-vážený priem. mg/m3< EL	8,2	5,4	64,7	309,4				
Množstvo ZL [kg]< EL	195	93	1 534	7 333				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	56 795	56 795	56 795	56 795				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0				
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL.	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0				

Dátum	Bez	stav	Nabeh	zast.	ZmQ	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
-	'''	N	Z	Q	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,1	85,5	241,6	39,8	199,0	249,0	398,7
02.07.18	23,0	0,0	0,0	1,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
03.07.18	19,0	4,0	1,0	0,0	0,0	68,9	0,5	528,9	377,8	32,8	166,1	219,6	360,0
04.07.18	1,0	21,0	1,0	1,0	0,0	5,2	6,1	42,1	314,9	40,0	200,0	250,0	400,0
05.07.18	0,0	23,0	0,0	1,0	0,0	5,1	3,6	54,7	302,3	40,0	200,0	250,0	400,0
06.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,9	76,4	281,4	40,0	200,0	250,0	400,0
07.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	117,8	262,7	40,0	200,0	250,0	400,0
08.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	125,5	247,5	40,0	200,0	250,0	400,0
09.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,2	137,4	280,9	40,0	200,0	250,0	400,0
10.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,2	46,9	307,8	39,9	199,5	249,5	399,3
11.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,8	43,3	338,3	40,0	200,0	250,0	400,0
12.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,5	49,3	320,0	40,0	200,0	250,0	400,0
13.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,9	55,4	318,9	40,0	200,0	250,0	400,0
14.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,8	18,1	47,5	307,5	40,0	200,0	250,0	400,0
15.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,7	12,0	49,7	345,9	40,0	199,9	249,9	399,9
16.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,1	51,6	339,5	40,0	200,0	250,0	400,0
17.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,1	72,7	326,7	40,0	200,0	250,0	400,0
18.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	57,1	320,5	40,0	200,0	250,0	400,0
19.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,6	49,5	309,2	40,0	200,0	250,0	400,0
20.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,9	60,2	303,3	40,0	200,0	250,0	400,0
21.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,5	6,8	53,2	327,7	40,0	200,0	250,0	400,0
22.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,4	5,1	57,8	329,9	40,0	200,0	250,0	400,0
23.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,4	5,0	56,5	330,1	40,0	200,0	250,0	400,0
24.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	14,0	5,4	61,1	310,4	40,0	200,0	250,0	400,0
25.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	28,0	7,0	50,9	342,9	40,0	200,0	250,0	400,0
26.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	26,9	7,3	48,6	336,9	40,0	200,0	250,0	400,0
27.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	24,6	11,3	58,9	303,1	40,0	200,0	250,0	400,0
28.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	17,2	9,7	53,5	319,9	40,0	200,0	250,0	400,0
29.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	16,1	10,6	50,1	328,5	40,0	200,0	250,0	400,0
30.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	16,8	10,4	48,5	315,5	40,0	200,0	250,0	400,0
31.07.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	17,0	11,8	50,0	324,1	40,0	200,0	250,0	400,0
Suma	43,0	696,0	2,0	3,0	0,0								
Mes priemer						10,0	5,4	78,0	313,9	39,9	199,7	249,7	399,7

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie