

Mesačný protokol za 8,2018

	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit	39,1	195,7	246,1	394,9				
I (%)	0	0	0	0				
<b>Mesačný priemer</b>	<b>10,6</b>	<b>3,7</b>	<b>62,3</b>	<b>315,4</b>				
N 48h > 1.1 EL	0	0		0				
% 48h < 1.1 EL	100,0	100,0		100,0				
<b>Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov</b>	<b>splnené</b>	<b>splnené</b>	<b>splnené</b>	<b>splnené</b>				
N platných HPH	743	743	743	743				
N / % HPH F	1 / 0,1	1 / 0,1	1 / 0,1	1 / 0,1				
N / % HPH E	0 / 0,0	1 / 0,1	1 / 0,1	1 / 0,1				
N / % PDH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	10,6	3,7	62,2	315,0				
Množstvo ZL [kg]< EL	258	64	1 507	7 608				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	59 358	59 358	59 358	59 358				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0				
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL.	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0				

Dátum	Bez	stav	Nabeh	zast.	ZmQ	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
	-	""	N	Z	Q	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	15,2	3,4	56,9	302,5	40,0	200,0	250,0	400,0
02.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	12,3	1,5	58,6	296,3	40,0	200,0	250,0	400,0
03.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	11,3	2,5	76,1	291,0	40,0	200,0	250,0	400,0
04.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	14,6	3,0	53,4	317,0	40,0	200,0	250,0	400,0
05.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	15,5	2,8	51,6	323,6	40,0	200,0	250,0	400,0
06.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	18,8	4,3	70,7	337,9	40,0	200,0	250,0	400,0
07.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	17,5	6,6	84,9	362,2	40,0	200,0	250,0	400,0
08.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	20,2	2,5	64,8	330,7	40,0	200,0	250,0	400,0
09.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	18,0	6,0	57,4	349,4	40,0	200,0	250,0	400,0
10.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	15,7	5,5	61,2	339,3	40,0	200,0	250,0	400,0
11.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	14,1	8,2	69,7	330,6	40,0	200,0	250,0	400,0
12.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,4	101,6	285,3	40,0	200,0	250,0	400,0
13.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	18,7	1,4	96,6	309,8	40,0	200,0	250,0	400,0
14.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	12,9	3,9	55,0	339,7	40,0	200,0	250,0	400,0
15.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	12,2	6,2	60,3	347,8	40,0	200,0	250,0	400,0
16.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	11,2	6,2	73,6	329,0	40,0	200,0	250,0	400,0
17.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	10,3	4,1	68,3	317,6	40,0	200,0	250,0	400,0
18.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,2	2,1	89,2	312,3	40,0	200,0	250,0	400,0
19.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,3	3,2	60,9	322,8	40,0	200,0	250,0	400,0
20.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	6,9	5,3	68,1	329,6	40,0	200,0	250,0	400,0
21.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	6,2	1,2	9,7	307,5	17,0	92,0	153,8	273,6
22.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	6,0	8,2	67,9	301,0	38,5	192,9	243,5	391,4
23.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,8	64,1	300,5	40,0	200,0	250,0	400,0
24.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	4,8	3,8	58,0	286,5	40,0	200,0	250,0	400,0
25.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,9	43,5	315,9	39,8	199,3	249,3	399,0
26.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,6	47,6	290,6	40,0	200,0	250,0	400,0
27.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,5	49,5	279,3	40,0	200,0	250,0	400,0
28.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,3	55,4	299,3	36,4	183,2	234,5	379,1
29.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,4	47,2	308,2	40,0	200,0	250,0	400,0
30.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,1	52,4	299,2	40,0	200,0	250,0	400,0
31.08.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	10,0	4,0	55,9	315,0	40,0	200,0	250,0	400,0
Suma	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0								
Mes priemer						10,6	3,7	62,3	315,4	39,1	195,7	246,1	394,9

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie