

Mesačný protokol za 9,2018

	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit	39,9	199,4	249,4	399,3				
I (%)	0	0	0	0				
Mesačný priemer	2,6	5,2	49,3	323,9				
N 48h > 1.1 EL	0	0		0				
% 48h < 1.1 EL	100,0	100,0		100,0				
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené				
N platných HPH	718	718		718				
N / % HPH F	2 / 0,3	2 / 0,3		2 / 0,3				
N / % HPH E	0 / 0,0	2 / 0,3		2 / 0,3				
N / % PDH F	0 / 0,0	0 / 0,0		0 / 0,0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	2,6	5,2		49,2				
Množstvo ZL [kg]< EL	69	126		1 222				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	61 293	61 293		61 293				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0		0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0		0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0		0				
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrž. EL.	0	0		0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrž. EL	0	0		0				

Dátum	Bez	stav	Nabeh	zast.	ZmQ	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
-	---	N	Z	Q	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	4,7	3,6	64,3	314,8	40,0	200,0	250,0	400,0
02.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,2	63,5	307,9	40,0	200,0	250,0	400,0
03.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,2	61,1	305,5	40,0	200,0	250,0	400,0
04.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,9	66,5	307,5	40,0	200,0	250,0	400,0
05.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	5,9	4,7	52,1	331,4	40,0	200,0	250,0	400,0
06.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,6	59,2	346,4	40,0	200,0	250,0	400,0
07.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,7	79,3	334,1	40,0	200,0	250,0	400,0
08.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,5	71,7	348,1	40,0	200,0	250,0	400,0
09.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,5	4,9	48,6	339,0	40,0	200,0	250,0	400,0
10.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,5	4,1	52,1	328,9	40,0	200,0	250,0	400,0
11.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,9	58,2	322,4	40,0	200,0	250,0	400,0
12.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,1	55,0	311,1	40,0	200,0	250,0	400,0
13.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,1	60,2	326,4	40,0	200,0	250,0	400,0
14.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,0	55,4	317,0	37,3	187,3	238,6	384,8
15.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,3	86,4	282,6	40,0	200,0	250,0	400,0
16.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,3	64,3	309,8	40,0	200,0	250,0	400,0
17.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,5	50,2	307,3	40,0	200,0	250,0	400,0
18.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,7	47,4	303,9	40,0	200,0	250,0	400,0
19.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,3	7,9	60,9	330,7	40,0	200,0	250,0	400,0
20.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,3	8,6	49,2	322,7	40,0	200,0	250,0	400,0
21.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,3	4,5	49,4	312,9	40,0	200,0	250,0	400,0
22.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,9	37,7	322,0	40,0	200,0	250,0	400,0
23.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,3	4,7	46,5	312,7	40,0	200,0	250,0	400,0
24.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	2,2	4,8	31,6	293,7	38,9	194,9	245,5	394,1
25.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,8	9,6	14,5	332,4	40,0	200,0	250,0	400,0
26.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,7	16,0	15,5	364,2	40,0	200,0	250,0	400,0
27.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,9	16,1	33,6	317,0	40,0	200,0	250,0	400,0
28.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,9	13,7	16,3	347,1	40,0	200,0	250,0	400,0
29.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,9	9,0	15,5	352,3	40,0	200,0	250,0	400,0
30.09.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,8	17,2	12,7	365,5	40,0	200,0	250,0	400,0
Suma	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0								
Mes priemer						2,6	5,2	49,3	323,9	39,9	199,4	249,4	399,3

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie