

Mesačný protokol za 11,2018

	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit	44,5	746,3	246,5	499,4				
I (%)	0	0	0	0				
Mesačný priemer	7,5	435,6	25,8	357,0				
N 48h > 1.1 EL	0	0		0				
% 48h < 1.1 EL	100,0	100,0		100,0				
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené				
N platných HPH	716	716	716	716				
N / % HPH F	1 / 0,1	1 / 0,1	1 / 0,1	1 / 0,1				
N / % HPH E	3 / 0,4	3 / 0,4	3 / 0,4	3 / 0,4				
N / % PDH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	7,3	433,7	25,7	355,7				
Množstvo ZL [kg]< EL	537	32 248	1 560	22 060				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	109 015	109 015	109 015	109 015				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0				
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL.	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0				

Dátum	Bez	stav	Nabeh	zast.	ZmQ	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
-	---	N	Z	Q	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,7	11,2	21,3	354,0	40,0	200,0	250,0	400,0
02.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,8	9,1	28,8	347,0	40,0	200,0	250,0	400,0
03.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,7	7,1	39,7	340,9	40,0	200,0	250,0	400,0
04.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,3	19,9	345,7	40,0	200,0	250,0	400,0
05.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,7	31,9	307,7	40,0	200,0	250,0	400,0
06.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,7	11,6	52,1	352,9	40,0	200,0	250,0	400,0
07.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,6	14,5	23,0	362,1	40,0	200,0	250,0	400,0
08.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,7	12,2	38,4	344,2	40,0	200,0	250,0	400,0
09.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,7	8,3	17,9	364,6	40,0	200,0	250,0	400,0
10.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,7	36,9	348,7	40,0	200,0	250,0	400,0
11.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,7	8,6	56,0	312,3	40,0	200,0	250,0	400,0
12.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,6	11,3	30,7	360,7	40,0	200,0	250,0	400,0
13.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	1,6	10,8	22,8	319,2	40,0	200,0	250,0	400,0
14.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	4,2	285,3	22,4	353,5	41,4	505,2	242,5	448,9
15.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,6	868,2	10,3	419,2	46,6	1 162,0	237,5	567,4
16.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,1	788,8	13,2	396,0	47,9	1 197,4	242,3	580,0
17.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,5	884,4	14,0	368,9	48,5	1 214,4	244,6	586,0
18.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,3	685,9	12,0	407,6	48,8	1 221,1	245,5	588,4
19.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	9,9	856,7	20,2	350,0	48,4	1 211,7	244,2	585,0
20.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	12,8	926,4	43,7	354,1	48,5	1 212,7	244,4	585,4
21.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	12,4	981,8	23,7	370,3	48,9	1 225,6	246,1	590,0
22.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	12,1	944,4	18,6	364,4	48,5	1 213,4	244,5	585,6
23.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	11,4	908,9	19,6	340,1	48,1	1 204,5	243,3	582,5
24.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	12,1	593,0	13,9	387,5	47,7	1 193,8	241,8	578,7
25.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	12,5	639,3	9,5	437,4	47,8	1 193,9	241,8	578,7
26.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	11,6	835,4	16,7	330,6	47,6	1 190,2	241,3	577,4
27.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	14,9	754,6	19,4	351,9	48,7	1 219,1	245,3	587,7
28.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	14,2	840,5	20,1	354,0	49,3	1 235,2	247,4	593,3
29.11.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	15,9	707,3	47,7	350,7	49,4	1 238,6	247,9	594,5
30.11.18	1,0	21,0	1,0	1,0	0,0	24,4	450,4	29,9	313,1	48,2	1 207,0	243,6	583,4
Suma	1,0	717,0	1,0	1,0	0,0								
Mes priemer						7,5	435,6	25,8	357,0	44,5	746,3	246,5	499,4

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie