

Mesačný protokol za 12,2018

	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit	48,4	1 210,7	244,1	584,7				
I (%)	0	0	0	0				
Mesačný priemer	14,6	667,6	21,6	405,6				
N 48h > 1.1 EL	0	0		0				
% 48h < 1.1 EL	100,0	100,0		100,0				
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené				
N platných HPH	741	744	744	744				
N / % HPH F	3 / 0,4	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
N / % HPH E	10 / 1,3	10 / 1,3	10 / 1,3	10 / 1,3				
N / % PDH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	14,6	667,6	21,6	405,6				
Množstvo ZL [kg]< EL	1 296	59 299	2 021	35 864				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	154 102	154 102	154 102	154 102				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0				
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL.	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0				

Dátum	Bez	stav	Nabeh	zast.	ZmQ	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
-	'''	N	Z	Q	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	28,3	723,2	17,8	435,2	49,8	1 249,8	249,4	598,5
02.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	28,3	783,0	11,6	449,2	49,4	1 238,6	247,9	594,5
03.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	28,0	816,7	18,7	371,9	48,7	1 218,5	245,2	587,4
04.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	18,5	286,7	38,9	343,1	48,6	1 215,7	244,8	586,4
05.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	14,1	887,0	54,4	332,7	49,0	1 228,2	246,5	590,9
06.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	12,4	1 050,0	43,5	394,8	49,4	1 239,2	248,0	594,8
07.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	13,1	971,0	61,4	407,1	49,2	1 233,0	247,1	592,6
08.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	14,0	925,4	7,3	484,5	49,1	1 230,7	246,8	591,8
09.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	10,9	968,9	5,0	442,7	48,3	1 207,8	243,7	583,7
10.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	13,9	900,9	18,2	437,2	49,1	1 229,1	246,6	591,2
11.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	13,9	844,5	28,2	396,8	49,2	1 233,1	247,2	592,6
12.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	14,2	832,8	27,0	434,7	49,4	1 238,7	247,9	594,6
13.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	19,0	725,3	83,2	354,9	46,9	1 170,5	238,6	570,4
14.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	16,6	627,2	6,8	392,2	49,8	1 247,6	249,1	597,7
15.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	18,1	469,7	4,4	364,8	48,0	1 199,9	242,6	580,9
16.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	25,1	595,9	4,1	388,6	48,2	1 206,5	243,5	583,2
17.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	17,1	589,4	7,8	372,7	47,9	1 198,5	242,4	580,4
18.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	18,8	450,7	6,1	393,6	48,2	1 205,2	243,4	582,7
19.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	13,3	519,8	35,2	345,2	47,6	1 190,7	241,4	577,6
20.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,9	653,5	54,9	376,8	48,4	1 210,8	244,1	584,7
21.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	9,2	521,1	15,5	426,7	48,0	1 201,8	242,9	581,5
22.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	9,4	440,2	12,6	360,3	48,2	1 206,4	243,5	583,2
23.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,9	606,3	6,4	421,2	48,0	1 200,0	242,7	580,9
24.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	9,2	585,7	16,0	444,8	48,5	1 212,8	244,4	585,4
25.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,8	680,3	11,0	434,2	48,1	1 203,5	243,1	582,1
26.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,8	655,1	4,0	442,6	46,4	1 158,1	236,9	566,1
27.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,3	610,4	4,2	413,3	45,9	1 144,4	235,1	561,2
28.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	9,9	339,0	2,7	432,6	47,7	1 191,7	241,5	578,0
29.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	10,5	438,1	2,4	441,1	47,8	1 194,8	241,9	579,0
30.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	12,9	584,2	44,0	406,5	48,4	1 211,4	244,2	584,9
31.12.18	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	11,4	615,2	14,9	431,8	48,5	1 214,2	244,6	585,9
Suma	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0								
Mes priemer						14,6	667,6	21,6	405,6	48,4	1 210,7	244,1	584,7

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie