

Mesačný protokol za 3,2019

	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Tech.jednotky								
Emissný limit	48,7	1 219,6	245,3	587,8				
I (%)	0	0	0	0				
<b>Mesačný priemer</b>	<b>19,1</b>	<b>942,3</b>	<b>9,9</b>	<b>452,4</b>				
N 48h > 1.1 EL	0	0		0				
% 48h < 1.1 EL	100,0	100,0		100,0				
<b>Vyhodnotenie dodržania Emissných limitov</b>	<b>splnené</b>	<b>splnené</b>	<b>splnené</b>	<b>splnené</b>				
N platných HPH	738	741	741	741				
N / % HPH F	4 / 0,5	1 / 0,1	1 / 0,1	1 / 0,1				
N / % HPH E	5 / 0,7	5 / 0,7	5 / 0,7	5 / 0,7				
N / % PDH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	19,0	939,2	9,9	451,1				
Množstvo ZL [kg]< EL	1 494	74 257	797	35 319				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	142 112	142 112	142 112	142 112				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0				
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0				

Dátum	Bez stav	Nabeh	zast.	ZmQ	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
	-	N	Z	Q	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	10,0	818,8	3,8	403,5	48,8	1 222,5	245,7	588,8
02.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	9,8	799,0	4,4	410,0	49,0	1 227,6	246,4	590,7
03.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	10,0	871,0	3,3	425,2	48,5	1 214,9	244,7	586,2
04.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	10,3	952,5	5,6	458,2	49,3	1 235,4	247,5	593,4
05.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	10,1	1 084,5	9,5	448,0	49,0	1 228,2	246,5	590,9
06.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	10,2	610,4	8,9	410,4	48,7	1 219,8	245,3	587,9
07.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	11,0	708,8	8,2	463,5	47,8	1 195,4	242,0	579,3
08.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	10,5	736,5	3,9	434,0	48,0	1 200,5	242,7	581,1
09.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	11,1	420,3	4,2	431,6	48,7	1 219,6	245,3	587,8
10.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	14,9	649,4	11,5	441,9	48,7	1 219,5	245,3	587,8
11.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	18,9	711,0	17,3	428,9	48,5	1 214,2	244,6	585,9
12.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	20,6	775,4	28,6	426,1	49,7	1 245,8	248,9	597,1
13.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	19,4	910,1	9,4	444,5	49,9	1 252,1	249,7	599,3
14.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	19,7	1 139,7	16,1	469,8	49,5	1 239,7	248,1	595,0
15.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	19,4	934,9	4,7	448,0	48,7	1 218,5	245,2	587,4
16.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	21,7	1 044,9	28,4	477,5	48,3	1 209,4	243,9	584,2
17.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	20,7	1 092,0	6,9	492,7	48,3	1 207,3	243,6	583,5
18.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	22,3	1 129,3	7,8	483,8	48,5	1 214,8	244,7	586,1
19.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	21,9	994,1	5,3	439,2	48,7	1 219,3	245,3	587,7
20.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	22,2	1 103,4	11,9	427,0	48,9	1 225,0	246,1	589,7
21.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	21,0	1 108,8	9,9	478,1	48,7	1 218,2	245,1	587,3
22.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	20,7	896,8	5,7	469,5	48,3	1 207,4	243,7	583,5
23.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	20,2	1 026,2	5,9	462,5	47,9	1 198,4	242,4	580,3
24.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	21,6	1 060,3	7,8	487,3	49,0	1 227,3	246,4	590,6
25.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	25,5	1 095,5	8,9	469,9	48,9	1 223,8	245,9	589,3
26.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	40,7	1 105,6	12,1	429,6	49,1	1 231,0	246,9	591,9
27.03.19	0,0	23,0	0,0	1,0	26,9	1 101,4	13,6	446,6	48,5	1 214,0	244,6	585,8
28.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	26,1	1 105,7	9,6	453,1	48,9	1 224,0	245,9	589,4
29.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	23,5	1 091,9	9,6	498,4	48,5	1 214,7	244,7	586,1
30.03.19	0,0	24,0	0,0	0,0	26,4	1 066,8	9,6	483,2	48,4	1 212,5	244,3	585,3
31.03.19	0,0	23,0	0,0	0,0	26,3	1 066,6	14,7	482,0	48,2	1 206,1	243,5	583,0
Suma	0,0	742,0	0,0	1,0	0,0							
Mes priemer					19,1	942,3	9,9	452,4	48,7	1 219,6	245,3	587,8

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie