

Mesačný protokol za 4,2019

	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit	41,5	427,5	246,6	439,1				
l (%)	0	0	0	0				
Mesačný priemer	16,4	264,2	48,7	374,6				
N 48h > 1.1 EL	0	0	0	0				
% 48h < 1.1 EL	100,0	100,0	100,0	100,0				
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené				
N platných HPH	710	712	712	712				
N / % HPH F	8 / 1,1	6 / 0,8	6 / 0,8	6 / 0,8				
N / % HPH E	7 / 1,0	13 / 1,8	13 / 1,8	13 / 1,8				
N / % PDH F	1 / 3,3	1 / 3,3	1 / 3,3	1 / 3,3				
c-vážený priem. mg/m3< EL	15,7	270,2	44,1	361,6				
Množstvo ZL [kg]< EL	721	14 446	1 752	15 439				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	66 846	66 846	64 119	66 846				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0				
Množstvo ZL [kg] pri nezistení udajov o dodrz. EL	0	0	214	0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL	0	0	2 727	0				

Dátum	Bez stav	Nabeh	zast.	ZmQ	TZL	SO2	CO	NOx	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
-	""	N	Z	Q	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.04.19	0,0	23,0	1,0	0,0	0,0	21,7	1 041,6	48,7	434,4	47,7	1 191,3	241,5
02.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1 036,3	12,0	468,3	46,5	1 159,7	237,2
03.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,2	943,2	13,7	460,9	46,3	1 154,5	236,5
04.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	14,6	759,3	74,1	452,7	42,6	874,3	231,6
05.04.19	0,0	23,0	1,0	0,0	0,0	10,3	929,9	14,7	433,5	45,1	1 054,2	235,3
06.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1 080,1	16,9	447,0	46,7	1 164,6	237,8
07.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	9,1	1 167,9	10,8	484,3	47,7	1 192,2	241,6
08.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	21,4	549,1	21,7	413,8	43,0	695,5	241,6
09.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	27,0	6,7	15,8	335,7	40,0	200,0	250,0
10.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	21,8	7,3	26,5	345,2	40,0	200,0	250,0
11.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	29,2	8,9	55,4	317,6	39,7	198,7	248,8
12.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	29,2	8,0	50,5	317,3	40,0	199,9	249,9
13.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	30,2	11,0	89,1	321,8	40,0	200,0	250,0
14.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	29,5	7,6	117,6	299,1	39,5	197,4	247,5
15.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	17,9	9,2	60,2	278,0	40,0	200,0	250,0
16.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	13,8	2,7	47,1	287,5	40,0	200,0	250,0
17.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	21,2	5,9	43,6	303,2	40,0	200,0	250,0
18.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	14,4	8,1	34,4	313,3	40,0	200,0	250,0
19.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	7,6	8,3	57,6	336,0	40,0	200,0	250,0
20.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	9,0	7,1	35,1	328,4	39,9	199,4	249,4
21.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	7,1	5,4	23,8	358,0	40,0	200,0	250,0
22.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	11,0	6,8	24,7	363,1	40,0	200,0	250,0
23.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	F	F	F	F	40,0	200,0	250,0
24.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	16,0	5,6	63,1	338,6	40,0	200,0	250,0
25.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	11,3	5,6	48,2	352,3	40,0	200,0	250,0
26.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	8,9	4,7	38,5	345,2	40,0	200,0	250,0
27.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	9,8	5,8	51,9	383,8	40,0	200,0	250,0
28.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	15,1	9,7	98,8	333,7	40,0	200,0	250,0
29.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	16,0	6,8	70,9	346,1	40,0	200,0	250,0
30.04.19	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	11,4	4,9	39,2	328,7	40,0	200,0	250,0
Suma	0,0	718,0	2,0	0,0	0,0							
Mes priemer						16,4	264,2	48,7	374,6	41,5	427,5	246,6

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie