

Ročný protokol za 2018

	TZL	SO2	CO	NOx
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit	43,4	613,2	247,7	475,7
I (%)	0	0	0	0
Ročný priemer	9,9	322,4	36,8	351,1
N 48h > 1.1 EL	0	0		0
% 48h < 1.1 EL	100,0	100,0		100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené
N / % PDH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL	9,7	322,3	35,3	350,2
Množstvo ZL [kg]< EL	7 337	337 057	15 426	234 626
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	1 153 997	1 154 456	1 153 997	1 151 884
c-vážený priem. mg/m3> EL	55,1	0,0	423,1	306,6
Množstvo ZL [kg]> EL	10	0	50	232
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	458	0	458	2 572
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL.	0	0	0	0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0

mesiac	Bez	stav	Nabeh	zast.	ZmQ	TZL	SO2	CO	NOx
-	'''	N	Z	Q	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.2018	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0	11,2	916,9	5,4	400,9
02.2018	0,0	672,0	0,0	0,0	0,0	20,7	821,7	14,0	398,8
03.2018	0,0	742,0	0,0	1,0	0,0	10,9	757,9	13,4	391,4
04.2018	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	12,1	258,4	41,7	368,8
05.2018	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0	10,6	2,9	55,4	308,2
06.2018	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	7,4	3,7	50,8	290,5
07.2018	43,0	696,0	2,0	3,0	0,0	10,0	5,4	78,0	313,9
08.2018	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0	10,6	3,7	62,3	315,4
09.2018	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	2,6	5,2	49,3	323,9
10.2018	0,0	744,0	0,0	1,0	0,0	1,8	9,0	23,8	340,3
11.2018	1,0	717,0	1,0	1,0	0,0	7,5	435,6	25,8	357,0
12.2018	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0	14,6	667,6	21,6	405,6
Suma	44,0	8707,0	3,0	6,0	0,0				
Priemer						9,9	322,4	36,8	351,1

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie